

TEST REPORT



의뢰자 : (주)풍한인더스트리
주소 : 서울특별시 성동구 오패산로 11 (하월곡동,미래빌딩)

접수번호 : M255-25-01374

접수일자 : 2025-04-08

발급일자 : 2025-04-16

용도 : 제출용

쪽번호 : 1/2

의뢰자제시시료명 : 포졸란 7.5T 바닥재

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 미끄럼 저항성 (KS M 3802 : 2022) : BPN

	#1	
	건식	습식
비온돌형 SLIDER 96		
- 평균	60	35
- 분류	DP5	WP3

** 시험 결과 기록 완료 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : HNX7-FM8D-UJNV ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

접수번호 : M255-25-01374

쪽 번 호 : 2/2



e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.